



ANALYSERAPPORT 508635

Version: 2
 Sagsnr:
 Rekv. nr:
 Genereret: 20.09.2024
 Bilag:

Odder Vandværk
 Skovdalsvej 8
 8300 Odder

LAB nr:	24-27467, Prøve nr. 623488	Prøvetager:	JT, SGS Analytics Denmark A/S
Prøvemærkning:		Prøvetagningsmetode:	M-0061 DS/ISO 5667 Straksprøve
Prøvetype:	Råvandskontrol - Borningskontrol	Prøvetagningsperiode:	13.08.2024 14:01 - 13.08.2024 14:15
Prøvested:	Odder VV, Merkær, DGU 99.1980	Prøvetagningssted:	Boring
Grænseværdier:	Ikke oplyst	Analyseperiode:	13.08.2024 - 20.09.2024

Analyseparameter	Resultat	Min	Max	Udenfor	D.L.	Metode/Reference	+/-
Temperatur	9.0 °C	-	-		0.1	TERMOMETER	10%
pH	7.4 pH	-	-		0.05	M-0010 DS/EN/ISO 10523:2012	10%
Ledningsevne	56 mS/m	-	-		0.5	M-0009 DS 27888:2003	10%
Ilt	<0.1 mg/L	-	-		0.1	M-0064 DS/EN/ISO 5814:2012	10%
NVOC	1.8 mg/L	-	-		0.1	M-0097 DS/EN 1484	10%
Calcium	82.5 mg/L	-	-		0.05	M-0139 RefM018/ICP	10%
Magnesium	9.24 mg/L	-	-		0.05	M-0139 RefM018/ICP	10%
Hårdhed	13.7 °dH	-	-		0.05	Beregning	10%
Natrium	26 mg/L	-	-		0.3	M-0139 RefM018/ICP	10%
Kalium	2.69 mg/L	-	-		0.05	M-0139 RefM018/ICP	10%
Ammonium	0.26 mg/L	-	-		0.02	M-0014 DS 224	10%
Jern	1.54 mg/L	-	-		0.002	M-0139 RefM018/ICP	10%
Mangan	0.157 mg/L	-	-		0.001	M-0139 RefM018/ICP	10%
Bicarbonat HCO ₃	279 mg/L	-	-		0.5	M-0006 DS 256	10%
Klorid	27 mg/L	-	-		0.5	M-0018 DS/ENISO10304	10%
Sulfat	30 mg/L	-	-		0.5	M-0018 DS/ENISO10304	10%
Nitrat	<0.3 mg/L	-	-		0.3	M-0018 DS/ENISO10304	10%
Nitrit	<0.001 mg/L	-	-		0.001	M-0015 DS/EN 26777:2003	10%
Total-P	0.09 mg/L	-	-		0.01	M-0020 DS 292	10%
Fluorid	0.14 mg/L	-	-		0.05	M-0018 DS/ENISO10304	15%
Aggressiv CO ₂	<5 mg/L	-	-		5	M-0004 DS 236	10%
Arsen	1.68 µg/L	-	-		0.03	M-0140 RefM018/ICP-MS	10%
Barium	121 µg/L	-	-		1	M-0140 RefM018/ICP-MS	10%
Bor	0.06 mg/L	-	-		0.01	M-0140 RefM018/ICP-MS	20%
Nikkel	<0.03 µg/L	-	-		0.03	M-0140 RefM018/ICP-MS	10%
Cobalt	<0.05 µg/L	-	-		0.05	M-0140 RefM018/ICP-MS	10%
Ekstra analyser		-	-			-	-
Methan	<0.01 mg/L	-	-		0.01	#HS-GC-FID DANAK 361	20%
Svovlbrinte	<0.01 mg/L	-	-		0.01	M-0098 DS 278:1976	10%

Bemærkninger:

Denne rapport erstatter tidligere fremsendte med samme rapport nr. 508635 dateret 16.09.2024.
 Årsag: Der er ikke kvalitetskrav til råvand

Analyserapporten må kun gengives i uddrag, hvis den enten er offentlig tilgængelig, eller hvis laboratoriet har godkendt uddraget.

Resultaterne gælder udelukkende for de analyserede prøver.



SGS Analytics Denmark A/S
Bøgildsmindevej 21
9400 Nørresundby, Danmark
Telefon: +45 98 19 39 00
E-mail: dk.ie.lab@sgs.com

LAB nr: 24-27468, Prøve nr. 623489
Prøvemærkning:
Prøvetype: Råvandskontrol - VOC-kontrol
Prøvested: Odder VV, Merkær, DGU 99.1980
Grænseværdier: Ikke oplyst

Prøvetager: JT, SGS Analytics Denmark A/S
Prøvetagningsmetode: M-0061 DS/ISO 5667 Straksprøve
Prøvetagningsperiode: 13.08.2024 14:01 - 13.08.2024 14:15
Prøvetagningssted: Boring
Analyseperiode: 13.08.2024 - 20.09.2024

Analyseparameter	Resultat	Min	Max	Udenfor	D.L.	Metode/Reference	+/-
Chloroform	<0.02 µg/L	-	-		0.02	M-0131 GC-MS	20%
Dichlormethan	<0.02 µg/L	-	-		0.02	M-0131 GC-MS	20%
1.2-Dichlorethan	<0.02 µg/L	-	-		0.02	M-0131 GC-MS	20%
Trichlorethen	<0.02 µg/L	-	-		0.02	M-0131 GC-MS	20%
Tetrachlorethen	<0.02 µg/L	-	-		0.02	M-0131 GC-MS	20%
1.1-Dichlorethylen	<0.02 µg/L	-	-		0.02	M-0131 GC-MS	20%
Cis-1.2-Dichlorethen	<0.02 µg/L	-	-		0.02	M-0131 GC-MS	20%
Trans-1.2-Dichlorethen	<0.02 µg/L	-	-		0.02	M-0131 GC-MS	20%
1.1.1-Trichlorethan	<0.02 µg/L	-	-		0.02	M-0131 GC-MS	20%
1.1.2-Trichlorethan	<0.02 µg/L	-	-		0.02	M-0131 GC-MS	20%
1.1.1.2-Tetrachlorethan	<0.02 µg/L	-	-		0.02	M-0131 GC-MS	20%
1.1.2.2-Tetrachlorethan	<0.02 µg/L	-	-		0.02	M-0131 GC-MS	20%
Sum af chlorerede opløsningsmidler	<0.02 µg/L	-	-		0.02	*Beregning	-
Benzen	<0.02 µg/L	-	-		0.02	M-0131 GC-MS	20%
Toluen	<0.02 µg/L	-	-		0.02	M-0131 GC-MS	20%
Ethylbenzen	<0.02 µg/L	-	-		0.02	M-0131 GC-MS	20%
o-xylen	<0.02 µg/L	-	-		0.02	M-0131 GC-MS	20%
m+p-xylen	<0.02 µg/L	-	-		0.02	M-0131 GC-MS	20%
Naphthalen	<0.1 µg/L	-	-		0.1	M-0131 GC-MS	30%
Acrylamid	<0.02 µg/L	-	-		0.02	M-0203 LC-MS-MS	30%
Epichlorhydrin	<0.05 µg/L	-	-		0.05	M-0206 GC-MS	30%
Vinylchlorid	<0.02 µg/L	-	-		0.02	M-0131 GC-MS	30%

Bemærkninger:

Denne rapport erstatter tidligere fremsendte med samme rapport nr. 508635 dateret 16.09.2024.
Årsag: Der er ikke kvalitetskrav til råvand

Analyserapporten må kun gengives i uddrag, hvis den enten er offentlig tilgængelig, eller hvis laboratoriet har godkendt uddraget.

Resultaterne gælder udelukkende for de analyserede prøver.



SGS Analytics Denmark A/S
Bøgildsmindevej 21
9400 Nørresundby, Danmark
Telefon: +45 98 19 39 00
E-mail: dk.ie.lab@sgs.com

LAB nr: 24-27469, Prøve nr. 623490
Prøvemærkning:
Prøvetype: Råvandskontrol - PFAS og PAH
Prøvested: Odder VV, Merkær, DGU 99.1980
Grænseværdier: Ikke oplyst

Prøvetager: JT, SGS Analytics Denmark A/S
Prøvetagningsmetode: M-0061 DS/ISO 5667 Straksprøve
Prøvetagningsperiode: 13.08.2024 14:01 - 13.08.2024 14:15
Prøvetagningssted: Boring
Analyseperiode: 13.08.2024 - 20.09.2024

Analyseparameter	Resultat	Min	Max	Udenfor	D.L.	Metode/Reference	+/-
Fluoranthen	<0.001 µg/L	-	-		0.001	M-0207 RefM060/GC-MS	30%
Benzo(a)pyren	<0.001 µg/L	-	-		0.001	M-0207 RefM060/GC-MS	30%
Benzo(ghi)perylene	<0.001 µg/L	-	-		0.001	M-0207 RefM060/GC-MS	30%
Indeno(1.2.3-cd)pyren	<0.001 µg/L	-	-		0.001	M-0207 RefM060/GC-MS	30%
Benzo(b+j+k)fluoranthen	<0.002 µg/L	-	-		0.002	M-0207 RefM060/GC-MS	30%
PAH Sum(5)	<0.001 µg/L	-	-		0.001	M-0207 RefM060/GC-MS	30%
Perfluorbutansulfonsyre (PFBS) (lineær)	<0.3 ng/L	-	-		0.3	#ISO 21675:2019 Swedac 1006	30%
Perfluorpentansulfonsyre (PFPeS) (lineær)	<0.3 ng/L	-	-		0.3	#ISO 21675:2019 Swedac 1006	30%
Perfluorhexansulfonat (PFHxS) (lineær)	<0.3 ng/L	-	-		0.3	#ISO 21675:2019 Swedac 1006	30%
Perfluorheptansulfonsyre (PFHpS) (lineær)	<0.3 ng/L	-	-		0.3	#ISO 21675:2019 Swedac 1006	30%
Perfluoroktansulfonsyre (PFOS)	<0.2 ng/L	-	-		0.2	#ISO 21675:2019 Swedac 1006	30%
Perfluorononansulfonsyre (PFNS) (lineær)	<0.3 ng/L	-	-		0.3	#ISO 21675:2019 Swedac 1006	30%
Perfluordekansulfonsyre (PFDS) (lineær)	<1 ng/L	-	-		1	#ISO 21675:2019 Swedac 1006	30%
Perfluorundecansulfonsyre (PFUnDS) (lineær)	<1 ng/L	-	-		1	#ISO 21675:2019 Swedac 1006	30%
Perfluordodecansulfonsyre (PFDoDS) (lineær)	<1 ng/L	-	-		1	#ISO 21675:2019 Swedac 1006	30%
Perfluortridecansulfonsyre (PFTrDS) (lineær)	<1 ng/L	-	-		1	#ISO 21675:2019 Swedac 1006	30%
Perfluorbutansyre (PFBA) (lineær)	<0.6 ng/L	-	-		0.6	#ISO 21675:2019 Swedac 1006	30%
Perfluorpentansyre (PFPeA) (lineær)	<0.3 ng/L	-	-		0.3	#ISO 21675:2019 Swedac 1006	30%
Perfluorhexansyre (PFHxA) (lineær)	<0.3 ng/L	-	-		0.3	#ISO 21675:2019 Swedac 1006	30%
Perfluorheptansyre (PFHpA) (lineær)	<0.3 ng/L	-	-		0.3	#ISO 21675:2019 Swedac 1006	30%
Perfluoroktansyre (PFOA)	<0.3 ng/L	-	-		0.3	#ISO 21675:2019 Swedac 1006	30%
Perfluoronansyre (PFNA) (lineær)	<0.3 ng/L	-	-		0.3	#ISO 21675:2019 Swedac 1006	30%
Perfluordecansyre (PFDA) (lineær)	<0.3 ng/L	-	-		0.3	#ISO 21675:2019 Swedac 1006	30%
Perfluorundecansyre (PFUnDA) (lineær)	<1 ng/L	-	-		1	#ISO 21675:2019 Swedac 1006	30%
Perfluordodecansyre (PFDoDA) (lineær)	<1 ng/L	-	-		1	#ISO 21675:2019 Swedac 1006	30%
Perfluortridecansyre (PFTrDA) (lineær)	<1 ng/L	-	-		1	#ISO 21675:2019 Swedac 1006	30%
6:2 fluortelomersulfonsyre (6:2 FTS) (lineær)	<0.3 ng/L	-	-		0.3	#ISO 21675:2019 Swedac 1006	30%
Perfluoroktansulfonamid (PFOSA)(lineær)	<0.3 ng/L	-	-		0.3	#ISO 21675:2019 Swedac 1006	30%
PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS Sum (4) LB	<0.2 ng/L	-	-		0.2	#Beregning Swedac 1006	-
PFAS Sum (22) LB	<0.2 ng/L	-	-		0.2	#Beregning Swedac 1006	-

Bemærkninger:

Denne rapport erstatter tidligere fremsendte med samme rapport nr. 508635 dateret 16.09.2024.
Årsag: Der er ikke kvalitetskrav til råvand

Analyserapporten må kun gengives i uddrag, hvis den enten er offentlig tilgængelig, eller hvis laboratoriet har godkendt uddraget.

Resultaterne gælder udelukkende for de analyserede prøver.



SGS Analytics Denmark A/S
Bøgildsmindevej 21
9400 Nørresundby, Danmark
Telefon: +45 98 19 39 00
E-mail: dk.ie.lab@sgs.com

LAB nr: 24-27470, Prøve nr. 623491
Prøvemærkning: Og PCP + 3 nye pesticider pr. 1/7-24
Prøvetype: Råvandskontrol - Pesticidkontrol
Prøvested: Odder VV, Merkær, DGU 99.1980
Grænseværdier: Ikke oplyst

Prøvetager: JT, SGS Analytics Denmark A/S
Prøvetagningsmetode: M-0061 DS/ISO 5667 Flushprøve
Prøvetagningsperiode: 13.08.2024 14:01 - 13.08.2024 14:15
Prøvetagningssted: Boring
Analyseperiode: 13.08.2024 - 20.09.2024

Analyseparameter	Resultat	Min	Max	Udenfor	D.L.	Metode/Reference	+/-
Pentachlorphenol	<0.01 µg/L	-	-		0.01	M-0165 LC-MS-MS	30%
DEET (Diethyltoluamid)	<0.01 µg/L	-	-		0.01	#M-0336 LC-MS/MS DANAK 168	30%
N,N-dimethylsulfamid (DMSA)	<0.01 µg/L	-	-		0.01	#M-0336 LC-MS/MS DANAK 168	30%
2,6-dimethylacetanilid (CGA 42447)	<0.01 µg/L	-	-		0.01	#M-0336 LC-MS/MS DANAK 168	30%
Pentachlorbenzen	<0.01 µg/L	-	-		0.01	*GC-MS	30%
Rimsulfuron-desulfon (PPU)	<0.01 µg/L	-	-		0.01	*LC-MS/MS	30%
LM3	<0.01 µg/L	-	-		0.01	*LC-MS/MS	30%
LM5 (CGA324007)	<0.01 µg/L	-	-		0.01	LC-MS/MS	30%
LM6 (SYN545666)	<0.01 µg/L	-	-		0.01	LC-MS/MS	30%
R471811	<0.01 µg/L	-	-		0.01	#LC-MS/MS DANAK 361	30%
Imazalil	<0.01 µg/L	-	-		0.01	M-0165 LC-MS-MS	30%
Metaldehyd	<0.01 µg/L	-	-		0.01	LC-MS/MS	30%
Metamitron-desamino	<0.01 µg/L	-	-		0.01	M-0165 LC-MS-MS	20%
5-trifluoromethyl-2-(1H) pyridon (TFMP)	<0.01 µg/L	-	-		0.01	M-0165 LC-MS-MS	30%
Monuron	<0.01 µg/L	-	-		0.01	M-0165 LC-MS-MS	30%
CGA 369873	<0.01 µg/L	-	-		0.01	M-0165 LC-MS-MS	30%
[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre	<0.01 µg/L	-	-		0.01	*M-0165 LC-MS-MS	30%
t-Sulfinylacetic Acid	<0.01 µg/L	-	-		0.01	M-0165 LC-MS-MS	30%
Trifluoreddikesyre (TFA)	<0.05 µg/L	-	-		0.05	*LC-MS/MS	30%
Alachlor ESA	<0.01 µg/L	-	-		0.01	M-0212 LC-MS-MS	30%
Dimethachlor ESA	<0.01 µg/L	-	-		0.01	M-0212 LC-MS-MS	30%
Dimethachlor OA	<0.01 µg/L	-	-		0.01	M-0222 LC-MS-MS	30%
Metazachlor ESA	<0.01 µg/L	-	-		0.01	M-0212 LC-MS-MS	30%
Metazachlor OA	<0.01 µg/L	-	-		0.01	M-0212 LC-MS-MS	30%
Propachlor ESA	<0.01 µg/L	-	-		0.01	M-0212 LC-MS-MS	30%
Chlorothalonil-amidsulfonsyre	<0.002 µg/L	-	-		0.002	M-0211 LC-MS/MS	30%
1,2,4-Triazol	<0.01 µg/L	-	-		0.01	M-0205 LC-MS-MS	30%
N,N-Dimethylsulfamid (DMS)	<0.01 µg/L	-	-		0.01	M-0204 LC-MS/MS	30%
Chloridazon	<0.01 µg/L	-	-		0.01	M-0165 LC-MS-MS	30%
Desphenyl-chloridazon	<0.01 µg/L	-	-		0.01	M-0165 LC-MS-MS	30%
Methyl-desphenyl-chloridazon	<0.01 µg/L	-	-		0.01	M-0165 LC-MS-MS	30%
2,4 D	<0.01 µg/L	-	-		0.01	M-0165 LC-MS-MS	30%
Atrazin	<0.01 µg/L	-	-		0.01	M-0165 LC-MS-MS	30%
Bentazon	<0.01 µg/L	-	-		0.01	M-0165 LC-MS-MS	30%
Dichlorprop	<0.01 µg/L	-	-		0.01	M-0165 LC-MS-MS	30%
ETU (Ethylenthioarea)	<0.01 µg/L	-	-		0.01	M-0165 LC-MS-MS	30%
Hexazinon	<0.01 µg/L	-	-		0.01	M-0165 LC-MS-MS	30%
Mechlorprop	<0.01 µg/L	-	-		0.01	M-0165 LC-MS-MS	30%
Metribuzin	<0.01 µg/L	-	-		0.01	M-0165 LC-MS-MS	30%
Simazin	<0.01 µg/L	-	-		0.01	M-0165 LC-MS-MS	30%
2,6-Dichlorbenzoesyre	<0.01 µg/L	-	-		0.01	M-0165 LC-MS-MS	30%
2,4-Dichlorphenol	<0.01 µg/L	-	-		0.01	M-0100 LC-MS	30%
4-PPP	<0.01 µg/L	-	-		0.01	M-0165 LC-MS-MS	30%
2,6-DCPP	<0.01 µg/L	-	-		0.01	M-0165 LC-MS-MS	30%
4-nitrophenol	<0.01 µg/L	-	-		0.01	M-0165 LC-MS-MS	30%
BAM (2,6-dichlorbenzamid)	<0.01 µg/L	-	-		0.01	M-0165 LC-MS-MS	30%
Desethyldeisopropylatrazin	<0.01 µg/L	-	-		0.01	M-0165 LC-MS-MS	30%
Desethylatrazin	<0.01 µg/L	-	-		0.01	M-0165 LC-MS-MS	30%

Analyserapporten må kun gengives i uddrag, hvis den enten er offentlig tilgængelig, eller hvis laboratoriet har godkendt uddraget.

Resultaterne gælder udelukkende for de analyserede prøver.



SGS Analytics Denmark A/S
Bøgildsmindevej 21
9400 Nørresundby, Danmark
Telefon: +45 98 19 39 00
E-mail: dk.ie.lab@sgs.com

Analyseparameter	Resultat	Min	Max	Udenfor	D.L.	Metode/Reference	+/-
Desisopropylatrazin	<0.01 µg/L	-	-		0.01	M-0165 LC-MS-MS	30%
Desisopropylhydroxyatrazin	<0.01 µg/L	-	-		0.01	M-0165 LC-MS-MS	30%
Didealkylhydroxyatrazin	<0.01 µg/L	-	-		0.01	M-0165 LC-MS-MS	30%
Metribuzin-desamino-deketo	<0.01 µg/L	-	-		0.01	M-0165 LC-MS-MS	30%
Metribuzin-diketo	<0.01 µg/L	-	-		0.01	M-0165 LC-MS-MS	30%
Metalaxyl/Metalaxyl-M	<0.01 µg/L	-	-		0.01	M-0165 LC-MS-MS	30%
CGA62826	<0.01 µg/L	-	-		0.01	M-0165 LC-MS-MS	30%
CGA108906	<0.01 µg/L	-	-		0.01	M-0165 LC-MS-MS	30%
Glyphosat	<0.01 µg/L	-	-		0.01	M-0166 LC-MS-MS	20%
AMPA	<0.01 µg/L	-	-		0.01	M-0166 LC-MS-MS	20%
Aldrin	<0.01 µg/L	-	-		0.01	M-0208 GC-MS	30%
Dieldrin	<0.01 µg/L	-	-		0.01	M-0208 GC-MS	30%
Heptachlor	<0.01 µg/L	-	-		0.01	M-0208 GC-MS	30%
Heptachlorepoxid (sum af cis+trans)	<0.01 µg/L	-	-		0.01	M-0208 GC-MS	30%

Bemærkninger:

Denne rapport erstatter tidligere fremsendte med samme rapport nr. 508635 dateret 16.09.2024.
Årsag: Der er ikke kvalitetskrav til råvand

Rekvirent: Odder Vandværk
Kopi: Danmarks Miljøportal, Tilsyn og Rådgivning Vest, Odder Kommune (vedr. drikkevand)

Nørresundby d. 20.09.2024

Forklaring:

D.L.: Detektionsgrænse

<: Mindre end

*: Ikke omfattet af akkrediteringen

+/-: Total ekspanderet usikkerhed (2x total RSD%)

>: Større end

#: Akkrediteret af underleverandør

Analysereporten må kun gengives i uddrag, hvis den enten er offentlig tilgængelig, eller hvis laboratoriet har godkendt uddraget.

Resultaterne gælder udelukkende for de analyserede prøver.

Annette Christensen

Annette Christensen, laborant